



Górnio, 29.10.2020 r.

Znak: KZ.26.4.2.2020.GC

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**  
GÓRNO 169  
26-008 GÓRNO  
TEL. 41 30 23 204  
NIP 657-24-36-115 REGON 292451182

## INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU:

### „ Dostawa hydrantów z armaturą przyłączeniową”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania, o następującej treści:

1. Czy zamawiający opisując minimalne wymagania oferowanej armatury – potwierdzenie Certyfikatem jakości wystawionym przez zewnętrzną jednostkę badawczo- certyfikującą
  - kontrola czystości powierzchni odlewu po próbcie strumieniowo-ściernej - wymagana czystość wg. PN EN ISO 8501-1: 2008
  - kontrola odporności chemicznej
  - kontrola temperatury detalu przed pokryciem powłoką epoksydową
  - badanie grubości powłoki epoksydowej - minimum 250 mikronów
  - badanie odporności na przebicie prądem stałym o napięciu 3kV
  - badanie przyczepności powłoki - minimum 12 MPa
  - badanie odporności powłoki na uderzenia

pod pojęciem **armatura** rozumie:

kolano stopowe, łączniki RK, króćce FF, króćce FW, trójniki kołnierzowe, doszczelniacze, zasuw, hydranty

### ODPOWIEDŹ:

Ad.1.

Zamawiający pod pojęciem **armatura** rozumie: kolano stopowe, łączniki RK, króćce FF, króćce FW, trójniki kołnierzowe, doszczelniacze, zasuw, hydranty, które powinny pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga certyfikatu jakości wystawionego przez zewnętrzną jednostkę badawczo- certyfikującą przynajmniej dla hydrantów i zasuw.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część zaproszenia, wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.**

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Górnio  
*Grzegorz Ciepiela*  
Grzegorz Ciepiela